




Согласовано

Гл. энергетик –  
нач. цеха №20

Р.А. Захаров

Ведомость чертежей основного комплекта.		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Выкопировка из генплана М 1:1000 с сетью пож.технического водопровода.	
3	Детализовка водопроводной сети.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП 31.133.30.2012	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84 *	
ГОСТ 21.704-2011	Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации.	
СП 40-102-2000	Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных труб.	
	Прилагаемые документы	
	Спецификация оборудования.	

Условные обозначения и изображения.	
Обозначение	Наименование
	Пож.технический водовод проектируемый
	Пож.технический водовод существующий
	Пожарный гидрант

Общие указания.

Данный проект выполнен на основании технического задания цеха №20.

Проектом предусматривается подключение мастерской №707б к вновь проложенной сети пох.производственного водовода d=225 мм.

На сети устанавливаются три новых колодца из сборных железобетонных колец Д=1000 мм и Д=1500 мм.

Водовод прокладывается из полиэтиленовых напорных труб Ду 225 мм в земле, на глубине 2,0 м от поверхности земли.

Водовод укладывается на выровненное основание h=100 мм.

Сверху водовод засыпается песчаным грунтом на высоту равную 30 см.

Рытье траншеи производится экскаватором и вручную.

Перед началом земляных работ согласовать с представителями соответствующих служб наличие инженерных сетей в данном районе.

Производство работ, монтаж и сдачу в эксплуатацию сетей водопровода и канализации выполнить согласно СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" и СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов".

Т ехнические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно -гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории России, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

						51865 НВ			
						АО "Промсинтез"			
Изм.	Кол.уч.	И док.	Лист	Подпись	Дата	Зд.707б. Подключение здания №707б к сети пож.производственного водопровода.	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Шапаренко			03.23г.		Р	1	3
Проверил									
						Общие данные .	ОГК АО "Промсинтез "		
Гл.констр.		Шабалин							
Утвердил		Завалишин							