





ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План П1. Схема П1. Переход.	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ.

Обозначение	Наименование
	Воздушная заслонка
	Вновь устанавливаемое вент. оборудование.
	Существующие вент. оборудование.
	Калорифер на плане.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
СНиП 41-01-2003	Отопление, вентиляция и кондиционирование.	
СНиП 3.05.01-85	Внутренние санитарно-технические системы (с изменением1)	
ГОСТ 21.602-2003	Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	
ГОСТ 21.205-93	Условные обозначения элементов санитарно-технических систем.	
Прилагаемые документы		
2012-19-3 ОВ. С.	Спецификация оборудования	

Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает безопасную эксплуатацию здания при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Общие указания.

Настоящий проект выполнен на основании технического заданияна, в соответствии с СНиП 41-01-2003, ППБ 01-03 и ПУЭ

Проектом предусматривается изменение системы П1.

1. Вновь устанавливаемый вентилятор принят в общепромышленном исполнении.
2. Воздуховоды вновь прокладываемые приняты из оцинкованной стали толщиной 0,7мм.
3. Переход от каллорифера к вентилятору выполнить из оциннкованной стали толщиной 1,0мм.
4. Вновь устанавливаемое оборудование подлежит обязательному заземлению, в соответствии с ПУЭ.
5. При возникновении пожара предусмотреть атоматическое отключение системы П1.
6. Для уменьшения аэродинамического шума и вибрации, установка вентилятора предусмотрена на виброизоляторы. Присоединение к воздуховодам-через гибкие вставки.
7. Монтаж систем вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85.
8. Привязку вновь устанавливаемого оборудования уточнить по месту.

						2012-19-3 ОВ.ОД.		
						ОАО "ПРОМСИНТЕЗ"		
Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата				
Разраб.	Бабинова	6-7			Зд. 391 Производство эмульгатора. Система П1	Стадия	Лист	Листов
Проверил						Р.	1	2
Н.контр.	Синельников	Олег			Общие данные	ОГК. ОАО "Промсинтез"		
ГИП	Маслов	Антон						