

Позиция	Наименование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель.	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трубы напорные из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001 D=225 мм	Труба ПЭ 100 SDR 17-225 х 13,4			м	318,0		
2	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 D225 мм				шт.	4	1,33	
3	Фланцы стальные расточенные под ПЭ втулку из стали СТ-20 D=225 мм				шт.	4	6,67	
4	Прокладка паронитовая ПОН-Б, DN 200 мм PN10 кгс/см2	ГОСТ 15180-86			шт.	4	0,066	
5	Болт М 20 х 90	ГОСТ 7798-70			шт.	32	0,293	
6	Гайка М 20	ГОСТ 5915-70			шт.	32	0,071	
7	Отвод сварной 5-90 градусов) диаметром 225 мм ПНД ПЭ 100 SDR13,6				шт.	2		
8	Тройник сварной равнопроходной 90° ПЭ 100 SDR17 PN10 225 мм				шт.	2	7,92	
9	Задвижка чугунная фланцевая, с выдвижным шпинделем, на трубопроводах для воды и пара температурой до 225 °С Ду=200 мм	3046бр			шт.	2	116,2	
10	Колодцы водопроводные D=1500 мм, H=2,0 м из сборных ж / бетонных колец	Серия 3.900-3			шт.	2		
		ГОСТ 8020-80						
11	Плита днища КЦД-15				шт.	2		
12	Кольцо стеновое КЦ15-9				шт.	4		
13	Плита перекрытия КЦП 1-15-1				шт.	2		
14	Люк полимерножелезобетонный типа "Т"				шт.	2		
15	Трубы стальные электросварные прямошовные D=325 х 8,0 мм	ГОСТ 10704-91			м	24,0		футиляр

						52204 НВ.С			
						АО "Промсинтез"			
Изм.	Кол.ч.	Н док.	Лист	Подпись	Дата	Модернизация водоснабжения АО "Промсинтез" Прокладка паж.техн. водопровода от ПГ -226 (зд.708) до магистрального водопровода (зд.731/ 2).	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Шапаренко						Р	1	1
Проверил									
						Спецификация оборудования, изделий и материалов.	ОГК АО "Промсинтез"		
И.о.гл.констр.	Шемраев								