

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель технического директора
В.А. Пономарев

« ____ » _____ 2024г.

Дефектная ведомость №58

на косметический ремонт мужского бытового помещения зд. №322
цеха №19.

Работы производятся на работающем производстве, пропускной режим

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Стены				
1.	Расчистка стен от масляной окраски (2,95м. от пола)	м2	183	
2.	Обработка антигрибковыми составами	м2	45	
3.	Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения	м2	183	
4.	Шпатлевка стен	м2	183	
5.	Масляная окраска стен за 2 раза вручную на высоту 2,95 метра от пола	м ²	183	
6.	Расчистка стен от старой известковой окраски	м2	13,0	
7.	Грунтовка стен	м2	13,0	
8.	Покраска стен в/эмульсионными составами за 2 раза вручную	м2	13,0	
Потолок				
9.	Расчистка от старой водозэмульсионной окраски	м2	95	
10.	Заделка швов между ж/б плитами цементно-песчаным раствором М-150	м.п.	5,5	
11.	Обработка антигрибковыми составами	м2	35	
12.	Грунтовка потолка	м2	95	
13.	Покраска потолка в/эмульсионными составами за 2 раза вручную	м2	95	
Очистка помещения от строительного мусора				
14.	Очистка помещения от строительного мусора	т	1,5	
15.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1,5	
16.	Вывоз мусора на расстояние до 10км.	т	1,5	

Дефектную ведомость составил:
ведущий инженер группы по ремонту
зданий и сооружений

 Поляков А.А.

Сотрудник ОПБ