

Позиция	Наименование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель.	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трубы напорные из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001 D=225 мм	Труба ПЭ 100 SDR 17-225 х 13,4			м	270,0		
2	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 D225 мм				шт.	8	1,33	
3	Фланцы стальные расточенные под ПЭ втулку из стали СТ-20 D=225 мм				шт.	8	6,67	
4	Прокладка паронитовая ПОН-Б, DN 200 мм PN10 кгс/см2	ГОСТ 15180-86			шт.	8	0,066	
5	Болт М 20 х 90	ГОСТ 7798-70			шт.	64	0,293	
6	Гайка М 20	ГОСТ 5915-70			шт.	64	0,071	
7	Задвижка чугунная фланцевая, с выдвижным шпинделем, на трубопроводах для воды и пара температурой до 225 °С Ду=200 мм	ЗОЧ6бр			шт.	3	116,2	
8	Отвод сварной 90 °однасекционный ПЭ 100, PN10, SDR17 D=225 мм			Пласт Монтаж	шт.	3	8,67	
9	Отвод сварной 45 ° ПЭ 100, PN10, SDR17 D=225 мм			Пласт Монтаж	шт.	1	6,14	
10	Тройник сварной равнопроходной ПЭ 100, PN10, SDR17 D=225 мм			Пласт Монтаж	шт.	1	7,92	
11	Тройник 45 °сегментный ПЭ 100, SDR17 D=225 мм			ПолимерТех -НН	шт.	1	10,5	
12	Соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 225/219 мм				шт.	1	28,00	
13	Колодцы водопроводные D=1000 мм, H=2,0 м из сборных ж / бетонных колец	Серия 3.900-3			шт.	1		
13.1	Плита днища КЦД-10	ГОСТ 8020-80			шт.	1		
13.2	Кольцо стеновое КЦ10-9				шт.	2		
13.3	Плита перекрытия КЦП 1-10-1				шт.	1		

						51856 НВ.С						
						АО "Промсинтез"						
Изм.	Кол.ч.	И док.	Лист	Подпись	Дата	Зд.707б.			Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Шапаренко					Подключение здания №707б к сети пж.производственного водопровода.			Р	1	2	
Проверил												
						Спецификация оборудования, изделий и материалов.			ОГК АО "Промсинтез"			
Гл.констр.	Шабалин											