

УТВЕРЖДАЮ :
Технический директор АО «Промсинтез»

 Д.А.Завалишин
« 03 » 2023г

Техническое задание
на экспертизу промышленной безопасности газопроводов и газового оборудования

Общая часть.

1. Провести экспертизу промышленной безопасности газопроводов и газового оборудования на территории АО «ПРОМСИНТЕЗ»:

№ п/п	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, м	Срок
1.	внутренний газопровод среднего давления в зд.717/1	219	100	апрель 2023г.
2.	внутренний газопровод среднего давления в зд.391 (класс опасности 11)	50	4	май 2023г.
3.	оборудование ГРУ в зд.731/2			июнь 2023г.
4.	дымовая труба в зд.717/1			июнь 2023г.
5.	внутренний газопровод среднего давления в зд.731/2	150 100	35 25	июнь 2023г.
6.	водогрейный котел КВ-ГМ-11,63-150 в зд.717/1			июль 2023г.
7.	наружный газопровод высокого давления от задв.4 до 20	150	800	июль 2023г.
8.	наружный газопровод высокого давления от задв.20 до зд.700	150 80	200 250	июль 2023г.
9.	наружный газопровод высокого давления от задв.11 до 17	325*6	2182	август 2023г.
10.	наружный газопровод высокого давления от задв.3 до зд.717/1	325*6 219*6 159*4,5	314 320 150	август 2023г.
11.	внутренний газопровод среднего давления в зд.748	50	8	ноябрь 2023г.

2. Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и предоставить свое коммерческое предложение в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования его на сайте АО «ПРОМСИНТЕЗ».

3. Время выполнения услуг: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Требования к качеству услуг.

4. Заказчик обязан известить Исполнителя о готовности объекта к оказанию услуг не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала оказания услуг. Заказчик обязан предоставить Исполнителю эксплуатационную документацию на газопроводы, газовое оборудование, указанные в п.1. настоящего технического задания, в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»,

утвержденных Приказом от 14 ноября 2013г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

5. Исполнитель обязан оказать услуги с момента получения от Заказчика необходимых документов в полном объеме и предъявления подготовленных к обследованию газопроводов, газового оборудования в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом от 14 ноября 2013 г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение ПТБ и Правил противопожарной безопасности.

7. Исполнитель обязан выполнить услуги своими вспомогательными материалами и средствами.

8. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями.

9. Исполнитель обязан выполнить услуги в объеме Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом от 14 ноября 2013 г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по окончании услуг выдать Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности на газопроводы, газовое оборудование, указанные в п.1. настоящего технического задания.

10. После получения заключений экспертизы промышленной безопасности на газопроводы, газовое оборудование, указанные в п.1. настоящего технического задания, Заказчик обязан передать заключение на внесение в реестр в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. В случае возникновения у Ростехнадзора замечаний по представленному заключению либо отказе в регистрации в реестре заключений по причинам, зависящим от Исполнителя, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить замечания, касающиеся Исполнителя, с выдачей нового заключения. Сроки и порядок устранения замечаний Ростехнадзора определяются дополнительным соглашением сторон.

После прохождения регистрации и получения надлежащего уведомления регистрирующего органа направить Заказчику для оформления Акт сдачи-приемки услуг с обязательным приложением копий уведомлений о регистрации заключений ЭПБ. Оригиналы уведомлений передать Заказчику в 3-хдневный срок после подписания Акта сдачи-приемки услуг и проведения Заказчиком расчетов по настоящему договору.

11. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения услуг согласно заключенному Договору.

12. Оказанные услуги должны приниматься по Акту сдачи-приемки услуг, подписанному Исполнителем и Заказчиком и заверенному печатью.

13. Контактные телефоны: главный энергетик – 8 (846 39) 2-15-00
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 –50-52

Главный энергетик



Р.А.Захаров