

УТВЕРЖДАЮ :
Технический директор
АО «Промсинтез»
Д.А.Завалишин
« 23 » 246 2023г

Техническое задание
на экспертизу промышленной безопасности паропроводов

Общая часть.

1. Провести экспертизу промышленной безопасности паропроводов на территории АО «ПРОМСИНТЕЗ»:

№ п/п	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, м	Срок
1.	паропровод от магистрали до зд.713	219*6	220	апрель 2023г.
2.	паропровод на цех № 3 (магистраль с ответвлениями)	108*4 89*4 38*2,5	685 220 2	июль 2023г.
3.	паропровода от КПП 4 до камеры №5	273*6	1315	сентябрь 2023г.
4.	внутренний паропровод в зд. №717/1 (основной трубопровод пара от котлов №1,2)	159*6 217*7	26,18 29,30	ноябрь 2023г.

2. Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и предоставить свое коммерческое предложение в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования его на сайте АО «ПРОМСИНТЕЗ».

3. Время выполнения услуг: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Требования к качеству услуг.

4. Заказчик обязан письменно известить Исполнителя о готовности объекта к оказанию услуг не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала оказания услуг.

Заказчик обязан предоставить Исполнителю эксплуатационную документацию на паропроводы, указанные в п.1. настоящего технического задания, в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом от 14 ноября 2013г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

5. Исполнитель обязан оказать услуги с момента получения от Заказчика необходимых документов в полном объеме и предъявления подготовленных к обследованию паропроводов в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом от 14 ноября 2013 г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение ПТБ и Правил противопожарной безопасности.

7. Исполнитель обязан выполнить услуги своими вспомогательными материалами и средствами.

8. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями.

9. Исполнитель обязан выполнить услуги в объеме Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом от 14 ноября 2013 г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по окончании услуг выдать Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности на паропроводы, указанные в п.1. настоящего технического задания.

10. После получения заключений экспертизы промышленной безопасности на паропроводы, указанные в п.1. настоящего технического задания, Заказчик обязан передать заключение на внесение в реестр в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. В случае возникновения у Ростехнадзора замечаний по представленному заключению либо отказе в регистрации в реестре заключений по причинам, зависящим от Исполнителя, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить замечания, касающиеся Исполнителя, с выдачей нового заключения. Сроки и порядок устранения замечаний Ростехнадзора определяются дополнительным соглашением сторон.

После прохождения регистрации и получения надлежащего уведомления регистрирующего органа направить Заказчику для оформления Акт сдачи-приемки услуг с обязательным приложением копий уведомлений о регистрации заключений ЭПБ. Оригиналы уведомлений передать Заказчику в 3-хдневный срок после подписания Акта сдачи-приемки услуг и проведения Заказчиком расчетов по настоящему договору.

11. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения услуг согласно заключенному Договору.

12. Оказанные услуги должны приниматься по Акту сдачи-приемки услуг, подписанному Исполнителем и Заказчиком и заверенному печатью.

13. Контактные телефоны: главный энергетик – 8 (846 39) 2-15-00
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 –50-52

Главный энергетик



Р.А.Захаров