

СОГЛАСОВАНО:

Директор по производству
АО «Промсинтез»

С.А. Богданчиков
С.А. Богданчиков
2022 г

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
АО «Промсинтез»

Д.А. Завалишин
Д.А. Завалишин
» 2022г

Техническое задание

на экспертизу промышленной безопасности газопроводов и газового оборудования

Общая часть.

1. Провести экспертизу промышленной безопасности газопроводов и газового оборудования на территории АО «ПРОМСИНТЕЗ»:

№ п/п	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, м	Срок
1.	Внутренний газопровод среднего давления в зд.700	89*4 108*4	65,0	февраль 2022г.
2.	Оборудование ГРУ в зд.391 цеха № 3			май 2022г.
3.	Оборудование ГРУ в зд.717/1 цеха № 20			май 2022г.

2. Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и предоставить свое коммерческое предложение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования его на сайте АО «ПРОМСИНТЕЗ».

3. Время выполнения услуг: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Требования к качеству услуг.

4. Заказчик обязан известить Исполнителя о готовности объекта к оказанию услуг не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала оказания услуг.

Заказчик обязан предоставить Исполнителю эксплуатационную документацию на газопроводы, газовое оборудование, указанные в п.1. настоящего технического задания, в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом от 14 ноября 2013г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

5. Исполнитель обязан оказать услуги с момента получения от Заказчика необходимых документов в полном объеме и предъявления подготовленных к обследованию газопроводов, газового оборудования в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом от 14 ноября 2013 г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение ПТБ и Правил противопожарной безопасности.

7. Исполнитель обязан выполнить услуги своими вспомогательными материалами и средствами.

8. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями.

9. Исполнитель обязан выполнить услуги в объеме Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом от 14 ноября 2013 г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по окончании услуг выдать Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности на газопроводы, газовое оборудование, указанные в п.1. настоящего технического задания.

10. После получения заключений экспертизы промышленной безопасности на газопроводы, газовое оборудование, указанные в п.1. настоящего технического задания, Заказчик обязан передать заключение на внесение в реестр в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. В случае возникновения у Ростехнадзора замечаний по представленному заключению либо отказе в регистрации в реестре заключений по причинам, зависящим от Исполнителя, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить замечания, касающиеся Исполнителя, с выдачей нового заключения. Сроки и порядок устранения замечаний Ростехнадзора определяются дополнительным соглашением сторон.

После прохождения регистрации и получения надлежащего уведомления регистрирующего органа направить Заказчику для оформления Акт сдачи-приемки услуг с обязательным приложением копий уведомлений о регистрации заключений ЭПБ. Оригиналы уведомлений передать Заказчику в 3-хдневный срок после подписания Акта сдачи-приемки услуг и проведения Заказчиком расчетов по настоящему договору.

11. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения услуг согласно заключенному Договору.

12. Оказанные услуги должны приниматься по Акту сдачи-приемки услуг, подписанному Исполнителем и Заказчиком и заверенному печатью.

13. Контактные телефоны: главный энергетик – 8 (846 39) 2-15-00
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 –50-52

Главный энергетик



Р.А.Захаров