


УТВЕРЖДАЮ :
Технический директор АО «Промсинтез»

 Д.А.Завалишин
« 09 » февр. 2024г

Техническое задание
на экспертизу промышленной безопасности газопроводов и газового оборудования

Общая часть.

1. Провести экспертизу промышленной безопасности газопроводов и газового оборудования на территории АО «ПРОМСИНТЕЗ»:

№ п/п	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, м	Срок
1.	внутренний газопровод на ГРП	325 159 89 57 25	7 6,2 3 3 4	май 2024г.
2.	Здание ГРП			май 2024г.
3.	наружный газопровод высокого давления от задв.25 до задв.26	50	40	июнь 2024г.
4.	наружный газопровод высокого давления от задв.15 до задв.16	50	60	июнь 2024г.
5.	наружный подземный газопровод высокого давления от ПК-85 до задв.2	325*6	назем.394 подзем.560	июль 2024г.

Время и условия рассмотрения технического задания

- Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и предоставить свое коммерческое предложение и смету на выполнение работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента опубликования его на сайте АО «ПРОМСИНТЕЗ», предоставив документы, подтверждающие право проведения данных работ, опыт в проведении данных работ, отзывы организаций, которым были проведены аналогичные работы за последние 3 года.
- Сроки выполнения работ - с 10.05.2024г.по 31.07.2024г.
- Время выполнения работ: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Требования к качеству услуг.

- Заказчик обязан известить Исполнителя о готовности объекта к оказанию услуг не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала оказания услуг. Заказчик обязан предоставить Исполнителю эксплуатационную документацию на газопроводы, газовое оборудование, указанные в п.1. настоящего технического задания, в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом от 14 ноября 2013г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. Исполнитель обязан оказать услуги с момента получения от Заказчика необходимых документов в полном объеме и предъявления подготовленных к обследованию газопроводов, газового оборудования в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом от 14 ноября 2013 г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

7. Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение ПТБ и Правил противопожарной безопасности.

8. Исполнитель обязан выполнить услуги своими вспомогательными материалами и средствами.

9. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями.

10. Исполнитель обязан выполнить услуги в объеме Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом от 14 ноября 2013 г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по окончании услуг выдать Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности на газопроводы, газовое оборудование, указанные в п.1. настоящего технического задания.

11. После получения заключений экспертизы промышленной безопасности на газопроводы, газовое оборудование, указанные в п.1. настоящего технического задания, Заказчик обязан передать заключение на внесение в реестр в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. В случае возникновения у Ростехнадзора замечаний по представленному заключению либо отказе в регистрации в реестре заключений по причинам, зависящим от Исполнителя, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить замечания, касающиеся Исполнителя, с выдачей нового заключения. Сроки и порядок устранения замечаний Ростехнадзора определяются дополнительным соглашением сторон.

После прохождения регистрации и получения надлежащего уведомления регистрирующего органа направить Заказчику для оформления Акт сдачи-приемки услуг с обязательным приложением копий уведомлений о регистрации заключений ЭПБ. Оригиналы уведомлений передать Заказчику в 3-хдневный срок после подписания Акта сдачи-приемки услуг и проведения Заказчиком расчетов по настоящему договору.

12. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения услуг согласно заключенному Договору.

13. Оказанные услуги должны приниматься по Акту сдачи-приемки услуг, подписанному Исполнителем и Заказчиком и заверенному печатью.

14. Контактные телефоны: главный энергетик – 8 (846 39) 2-15-00
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 –50-52

Главный энергетик



Р.А.Захаров