

СОГЛАСОВАНО:  
Директор по производству  
АО «ПРОМСИНТЕЗ»  
Г.И.Казаков  
« 25 » 2020 г

УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор  
АО «ПРОМСИНТЕЗ»  
Д.А.Завалишин  
« 25 » 2020 г

### Техническое задание

#### на проведение работ по замене установки шкафной газорегуляторной ШРУ-3 на пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-03М-2 У1-3, зд. № 731/1

Общая часть.

1. Провести работы по замене установки шкафной газорегуляторной ШРУ-3 на пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-03М-2 У1-3, зд. № 731/1 на территории АО «ПРОМСИНТЕЗ»:

№ п/п	Наименование работ	Срок
1.	Замена установки шкафной газорегуляторной ШРУ-3 на пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-03М-2 У1-3, зд. № 731/1	20.09.2020г. – 20.10.2020г.

2. Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и предоставить свое коммерческое предложение и смету на выполнение работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования его на сайте АО «ПРОМСИНТЕЗ».

3. Время выполнения услуг: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

#### Требования к качеству услуг.

4. Заказчик обязан письменно известить Исполнителя о готовности объекта к выполнению работ не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала выполнения работ.

5. Исполнитель обязан выполнить работы с момента получения от Заказчика необходимых документов в полном объеме, в соответствии с требованиями Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

6. Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение ПТБ и Правил противопожарной безопасности.

7. Исполнитель обязан выполнить работы своими вспомогательными материалами и средствами.

8. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями.

9. Исполнитель обязан выполнить работы в объеме настоящего технического задания, по окончании работ выдать Заказчику исполнительную документацию на пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-03М-2 У1-3, указанную в п.1. настоящего технического задания, зарегистрированную в реестре в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В случае возникновения у Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору замечаний по представленной исполнительной документации либо отказе в регистрации в реестре исполнительной документации по причинам, зависящим от Исполнителя, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить замечания, касающиеся Исполнителя, с выдачей нового заключения. Сроки и порядок устранения

замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору определяются дополнительным соглашением сторон.

11. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному Договору.

12. Оказанные работы должны приниматься по актам формы КС-2 и КС-3, подписанных Исполнителем и Заказчиком и заверенных печатями.

13. Контактные телефоны: главный энергетик – 8 (846 39) 2-15-00  
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 –50-52

Главный энергетик



Р.А.Захаров