

Позиция	Наименование	Гит. марка, подлинный документ, номер инв. листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель.	Еди- ница изме- рения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	9	10
В4								
Монтаж								
1	Вентилятор радиальный взрывозащ. из алюминиевых сплавов. L=4200 мЗ/ч H=2850 Па с электродвигателем N =7,5 кВт, n=3000 об/мин. Исполнение 1.	ВР 80 75 №4 ВКЗ			шт.	1	89,8	вновь
2	Видроизоляторы к вентилятору	ЛИМ112М2			шт.	1	50,0	вновь
3	Гибкая вставка l=160 мм (S=0,2 м <sup>2</sup> )	ДП 39			шт.	4	1	вновь
4	Гибкая вставка l=210 мм (S=0,24 м <sup>2</sup> )	ГВ1 0100.00.03			шт.	1	3,3	вновь
5	Воздуховод алюминиевый (толщина 1мм) Ø160	ГВ2 0100.00.03			шт.	1	1,14	вновь
6	Быстроразъемный бондаж для крепления эл. воздуховодов d 160				м.	5,6	2,1	вновь
7	Лючки для чистки воздуховодов алюминиевые на воздуховод d 160				шт.	9		существ.
8	Шлибер (алюм.) Ø160 мм	ЛВ АК 149.000-02			шт.	1	1,8	вновь
10	Местное укрытие (алюм.) толщиной 1мм				шт.	2		существ.(демонтаж-монтаж)
11	Местный отсос (алюм.)				шт.	1	3,6	существ.
12	Ц.б. насос с эл.двигателем ВАО-22-4 N =1,5кВт, n =1420 об/мин				шт.	1	1,7	вновь
13	Трубы стальные электросварные прямошовные d57*2,5	К8/18			шт.	1	34	существ.(демонтаж-монтаж)
13	Трубы стальные электросварные прямошовные d38*2,0	ГОСТ 10704-76			м	3	3,36	вновь
		ГОСТ 10704-76			м	3	1,78	вновь

						50894 ОБ.СО.			
						АО "ПРОМСИНТЕЗ"			
Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата					
Разраб.	Бородин				Зд. 440 Н/1. вытяжная вентиляция в помещении расфасовки аммонита и аммонита №6ЖВ в полиэтиленовые пакеты	Стадия	Лист	Листов	
Проверил						Р.	1	2	
Н.контр.	Синельников				Спецификация оборудования	ОГК. АО "Промсинтез"			
ГИП									