| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. измер. | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Фланец 441х441 угловая ст. 25х25х3 | | | | шт. | 1 | 1,97 | 1 ф. – 1,76 м |
| 11 | Фланец ф630 углов. ст. 25х25х3 | | | | шт. | 1 | 2,96 | вновь |
| 12 | Бандаж для воздуховода ф710 | | | | шт. | 11 | | вновь |
| | | | | | | | | |
| | ВУ-3 | | | | | | | |
| 1 | Воздуховод ф200 прямой толщ. 0,5 мм S=0,63 м$^2$ | 08Х18Н10Т | | | м | 4,8 | 2,5 | вновь |
| 2 | Фасонные части ф200 | 08Х18Н10Т | | | м$^2$ | 1,2 | 4,74 | вновь |
| 3 | Тройник ф450/ф200 толщ. 0,5 мм S=1,13 м$^2$ | 08Х18Н10Т | | | шт. | 1 | 4,46 | вновь |
| 4 | Решетка 125х300 алюминий | ЦР-1 | | | шт. | 3 | | вновь |
| 5 | Бандаж для воздуховода ф450 нержав. ст. | | | | шт. | 2 | | вновь |
| 6 | Бандаж для воздуховода ф200 нержав. ст. | | | | шт. | 6 | | вновь |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Стройкова | | | 06.24 |
| Проверил | | | | | |
| Ип.гл. констр. | | Шемраев | | | |
| Утв. | | Завалишин | | | 7.24 |

52110 ОВ.СО

АО "ПРОМСИНТЕЗ"

| Зд.707б Частичное восстановление систем вентиляции ПУ-1, ПУ-2, ПУ-4, ВУ-3 | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| | | 2 | 2 |
| Спецификация оборудования | ОГК АО "Промсинтез" | | |