Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПУ-1							
1	Вентилятор L=1790-2600 м^3/ч H=710-860 Па (Взрывозащ. из разнородных метал.)	ВЦ 14-46-3,15(В) Л 0°			шт.	1	56	вновь
	Эл. двигатель N=1,1 кВт n=1500 об/мин	АИМ80А4						
2	Виброизоляторы	ДО-38			шт.	4	0,24	вновь
3	Гибкая вставка ф318 S=0,17 м^2				шт.	1		вновь
4	Гибкая вставка 224х224 S=0,16 м^2				шт.	1		вновь
5	Калорифер	КСк3-2			шт.	2	32	вновь
6	Переход 655х380/ф318 оцинков. ст. толщ. 0,6 мм S=0,78 м^2				шт.	1	3,83	вновь
7	Переход 224х224/ф250 оцинков. ст. толщ. 0,6 мм S=0,31 м^2				шт.	1	1,52	вновь
8	Переход 655х380/ф250 оцинков. ст. толщ. 0,6 мм S=0,74 м^2				шт.	1	3,63	вновь
9	Воздуховод ф250 прямой оцинков. ст. толщ. 0,6 мм S=0,79 м^2				м	7.0	4,32	вновь
10	Воздуховод ф250 фасон.части оцинков. ст. толщ. 0,6 мм				м^2	1,7	8,35	вновь
11	Воздуховод ф225 прямой оцинков. ст. толщ. 0,5 мм S=0,71 м^2				м	4,2	3,0	вновь
12	Воздуховод ф225 фасон.части оцинков. ст. толщ. 0,5 мм				м^2	1,72	7,1	вновь
13	Воздуховод ф160 прямой оцинков. ст. толщ. 0,5 мм S=0,5 м^2				м	6,3	2,06	вновь
14	Воздуховод ф160 фасон.части оцинков. ст. толщ. 0,5 мм				м^2	0,7	2,9	вновь
15	Воздухораспределитель ф160 оцинков. ст. толщ. 0,5 мм S=0,33 м^2				шт.	3	1,36	вновь
16	Клапан обратный взрывозащищенный ф250	А.ЗЕ101.000			шт.	1	5,2	вновь
17	Дроссель-клапан ф160 оцинков. ст.				шт.	3		вновь
18	Фланец 655х380 углов. ст. 25х25х3				шт.	2	2,35	2,1 м
19	Фланец 224х224 углов. ст. 25х25х3				шт.	1	1,0	0,9 м
20	Фланец ф318 углов. ст. 25х25х3				шт.	1	1,12	1,0 м
21	Фланец ф250 листовая сталь 3 мм				шт.	2	0,68	
22	Бандаж для воздуховода ф250 оцинков. ст.				шт.	12		

Согласовано: Нач. произв. №1 Серенко; Пдр. по ПК, ОТ и К Бунцев

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Стройкова			
Проверил					
Н. контр.					
Ил.гл. констр.		Шемраев			
Утв.		Заволишин			

51975 ОВ

АО "ПРОМСИНТЕЗ"

Зд. 748 Воздушное отопление в помещении КИП.	Стадия	Лист	Листов
		1	2
Спецификация оборудования	ОГК АО "Промсинтез"		