

СОГЛАСОВАНО:
Директор по производству
АО «Промсинтез»
 Г.И.Казаков
«___» 2019 г

УТВЕРЖДАЮ :
Технический директор
АО «Промсинтез»
 Д.В.Шихарбеков
«___» 2019г

**Техническое задание
на экспертизу промышленной безопасности газопроводов**

Общая часть.

1. Провести экспертизу промышленной безопасности газопроводов и установок на территории АО «ПРОМСИНТЕЗ»:

№ п/п	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, м	Срок
1.	Внутренний газопровод среднего давления в зд.№731/2 Пр-ва №1	150 100	35 25	март 2019г.
2.	Наружный газопровод высокого давления 2 категории, участок от задв.№ 4 до зд.№ 700	159*4,5 159*4,0 133*4,0 80	270 190 200 30	май 2019г.
3.	Наружный газопровод высокого давления 2 категории, участок от задв.№ 11 до задв.№ 17	325*6 325*6	1222 960	август 2019г.
4.	Внутренний газопровод среднего давления в котельной № 4 (зд. 717/1)	219	100	август 2019г.
5.	Шкафная газорегуляторная установка ШГРУ-3С в зд.№ 731/1 Пр-ва №1			август 2019г.
6.	Внутренний газопровод среднего давления в зд.№ 391	50	5	август 2019г.
7.	Наружный газопровод высокого давления 1 категории, участок от ПК-85 до задв. № 2	325*6 325*6	550-подзем. 403-назем.	сентябрь 2019г.
8.	Наружный газопровод высокого давления 2 категории, участок от задв.№ 3 до котельной №4 (зд. 717/1)	325*6 219*6 159*4,5	314 320 150	сентябрь 2019г.
9.	Внутренний газопровод среднего давления в зд.№700 Пр-ва №1	89	65	октябрь 2019г.
10.	Газорегуляторная установка (ГРУ) в зд.№ 700 Пр-ва №1			октябрь 2019г.
11.	Здание ГРП-1 цеха № 20			октябрь 2019г.

2. Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и предоставить свое коммерческое предложение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования его на сайте АО «ПРОМСИНТЕЗ».

3. Время выполнения услуг: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Требования к качеству работ.

4. Заказчик обязан письменно известить Исполнителя о готовности объекта к оказанию услуг не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала оказания услуг. Заказчик обязан предоставить Исполнителю эксплуатационную документацию на газопровод, установку, указанные в п.1. настоящего технического задания, в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом от 14 ноября 2013г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

5. Исполнитель обязан оказать услуги с момента получения от Заказчика необходимых документов в полном объеме и предъявления подготовленных к обследованию газопроводов, установок в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом от 14 ноября 2013 г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение ПТБ и Правил противопожарной безопасности.

7. Исполнитель обязан выполнить работы своими вспомогательными материалами и средствами.

8. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями.

9. Исполнитель обязан выполнить услуги в объеме Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом от 14 ноября 2013 г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по окончании услуг выдать Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности на газопровод, установку, указанные в п.1. настоящего технического задания.

10. После получения заключений экспертизы промышленной безопасности на газопровод, установку, указанные в п.1. настоящего технического задания. Заказчик обязан передать заключение на внесение в реестр в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. В случае возникновения у Ростехнадзора замечаний по представленному заключению либо отказе в регистрации в реестре заключений по причинам, зависящим от Исполнителя, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить замечания, касающиеся Исполнителя, с выдачей нового заключения. Сроки и порядок устранения замечаний Ростехнадзора определяются дополнительным соглашением сторон.

11. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.

12. Оказанные услуги должны приниматься по акту сдачи-приемки, подписенному Исполнителем и Заказчиком и заверенному печатью.

13. Контактные телефоны: главный энергетик – 8 (846 39) 2-15-00
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 –50-52

Главный энергетик

Р.А.Захаров